

SUBSISTEMA: Taipas

Nº PONTOS AMOSTRAGEM: 18

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	> VP
Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)						
Bactérias Coliformes	UFC/100ml	19	0	0	0	0
Cloro livre	mg/l	17	0	0,77	-	0
Escherichia coli (E. coli)	Nº/100ml	19	0	4	0	1
Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)						
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	5	<0,10	<0,10	0,50	0
Cheiro, a 25°C	taxa dil.	5	0	0	3	0
Condutividade	uS/cm 20°C	19	69	86	2500	0
Cor	mg/l PT-Co	5	<5,0	<5,0	20	0
Germes aeróbios a 22°C	N/ml 22°C	5	0	6	100	0
Germes aeróbios a 37°C	N/ml 37°C	5	0	17	10	1
Manganésio	ug/Mn	5	<10	12	50	0
Nitratos	mg/L NO3	5	4,3	6	50	0
Nitritos	mg/L NO2	5	<0,01	0,04	0,5	0
pH	mg/L	19	7,2	7,8	6,5 / 9,0	0
Sabor	Tax.Dil.	5	0	0	3	0
Sulfatos	mg/l HCO3	5	2,2	2,7	250	0
Turvação	NTU	5	<0,40	0,84	4	0
Parâmetros Controlo de Inspeção (CI)						
Cloretos	mg/l CI	5	8	9	250	0
Clostridium perfringens	UFC/100ml	5	0	0	0	0
Fluoretos	mg/L F	5	<0,10	<0,10	1,5	0
Oxidabilidade	mg/L	5	0,80	1,12	5	0
Sódio	mg/l	5	6	9	200	0

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro. As não conformidades detectadas durante este período foram analisadas, concluindo-se que se trataram de situações pontuais sem continuidade. A repetição das amostragens e análises, sempre realizada nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.

Zona de Abastecimento:

Pégada

Grupo de Plano:

Planos IRAR