

Parâmetro (Unidades)	VP - Valor		Nº análises *		% análises		Valores obtidos		Nº análises	% cumprimento
	paramétrico	agendadas	realizadas	realizadas	Mínimo	Máximo	> VP	do VP		
Controlo de Rotina 1 (CR1)										
Bactérias coliformes (UFC/100mL)	0	91	91	100	0	0	0	100		
Cloro livre (mg/L)	-	91	91	100	0.3	0.96	-	-		
Escherichia coli (UFC/100mL)	0	91	91	100	0	0	0	100		
Controlo de Rotina 2 (CR2)										
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	22	22	100	<1	<1	0	100		
Clostridium perfringens (UFC/100mL)	0	22	22	100	0	0	0	100		
Condutividade (µ/cm (20°C))	2500	22	22	100	66.8	104	0	100		
Cor (mg/L PT-Co)	20	22	22	100	<3	<3	0	100		
Enterococos (UFC/100mL)	0	22	22	100	0	0	0	100		
Ferro (µg/L Fe)	200	22	22	100	<60	<60	0	100		
Manganês (µg/L Mn)	50	22	22	100	0.65	8.17	0	100		
Número de colónias a 22 °C (UFC/mL)	-	22	22	100	0	>300	-	-		
pH (Esc. Sorensen (20°C))	6.5 9.4	22	22	100	6.8	7.7	0	100		
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	22	22	100	<1	<1	0	100		
Turvação (NTU)	4	22	22	100	<1	1	0	100		
Controlo de Inspeção (CI)										
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3	1	1	100	<0.75	<0.75	0	100		
Alfa total (Bq/l)	0.1	1	1	100	<0.04	<0.04	0	100		
Alumínio (µg/L Al)	200	1	1	100	49.4	49.4	0	100		
Amónio (mg/L NH4)	0.5	1	1	100	<0.05	<0.05	0	100		
Antimónio (µg/L Sb)	5	1	1	100	<1	<1	0	100		
Arsénio (µg/L As)	10	1	1	100	<1	<1	0	100		
Benzeno (µg/L)	1	1	1	100	<0.2	<0.2	0	100		
Boro (mg/L B)	1.5	1	1	100	<0.01	<0.01	0	100		
Bromatos (µg/L BrO3)	10	1	1	100	<3	<3	0	100		
Cádmio (µg/L Cd)	5	1	1	100	<0.1	<0.1	0	100		
Cálcio (mg/L Ca)	100	1	1	100	5.8	5.8	0	100		
Carbono orgânico total (COT) (mg/L C)	2	1	1	100	<0.5	<0.5	0	100		
Chumbo (µg/L Pb)	10	1	1	100	<1	<1	0	100		
Cianetos (µg/L CN)	50	1	1	100	<10	<10	0	100		
Cloratos (mg/L)	0.25	1	1	100	<0.08	<0.08	0	100		
Cloretos (mg/L Cl)	250	1	1	100	14.7	14.7	0	100		
Cloritos (mg/L)	0.25	1	1	100	<0.02	<0.02	0	100		
Cobre (mg/L Cu)	2.0	1	1	100	0.0022	0.0022	0	100		
Crómio (µg/L Cr)	50	1	1	100	<1	<1	0	100		
Dose indicativa (mSv/ano)	0.10	1	1	100	<0.1	<0.1	0	100		
Dureza total (mg/L CaCO3)	500	1	1	100	17.4	17.4	0	100		
Fluoretos (mg/L F)	1.5	1	1	100	<0.2	<0.2	0	100		
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (µg/L)	0.10	1	1	100	<0.02	<0.02	0	100		
Benzo(a)pireno (µg/L)	0.01	1	1	100	0.003	0.003	0	100		
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)	0.1	1	1	100	0.02	0.02	0	100		
Benzo(ghi) perileno (ug/L)	0.1	1	1	100	0.02	0.02	0	100		
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)	0.1	1	1	100	0.02	0.02	0	100		
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	0.1	1	1	100	0.02	0.02	0	100		
Magnésio (mg/L Mg)	50	1	1	100	0.7	0.7	0	100		
Mercúrio (µg/L Hg)	1	1	1	100	<0.01	<0.01	0	100		
Níquel (µg/L Ni)	20	1	1	100	<2	<2	0	100		
Nitratos (mg/L NO3)	50	1	1	100	3.3	3.3	0	100		
Nitritos (mg/L NO2)	0.5	1	1	100	<0.1	<0.1	0	100		
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	1	1	100	2.8	2.8	0	100		
Pesticidas - totais (µg/L)	0.50	1	1	100	<0.1	<0.1	0	100		
Atrazina (ug/L)	0.10	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
Bentazona (µg/L)	0.10	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
Desetilatrazina (µg/L)	0.10	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
Desetilterbutilazina (µg/L)	0.10	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
Dimetenamida-P (ug/L)	0.1	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
Dimetoato (ug/L)	0.1	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
Diurão (µg/L)	0.10	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
Glifosato (ug/L)	0.1	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
M656PH051 (ug/L)	0.1	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
Metalaxil (ug/L)	-	1	1	100	0.03	0.03	-	-		
Metolacloro (ug/L)	0.1	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
Ometoato (ug/L)	0.1	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
Terbutilazina (µg/L)	0.10	1	1	100	0.03	0.03	0	100		
Polónio 210 (Bq/l)	0.1	1	1	100	0	0	0	100		
Potássio (mg/L K)	-	1	1	100	0.7	0.7	-	-		
Radão (Bq/l)	500	0	0	100	0	0	-	-		
Rádio 226 (Bq/l)	0.5	1	1	100	0	0	0	100		
Selénio (µg/L Se)	10	1	1	100	<1	<1	0	100		
Sódio (mg/L Na)	200	1	1	100	11.2	11.2	0	100		
Sulfatos (mg/L SO4)	250	1	1	100	<10	<10	0	100		
Tetracloroeteno e tricloroeteno (µg/L)	10	1	1	100	<0.2	<0.2	0	100		
Tetracloroeteno (µg/L)	10	1	1	100	0.2	0.2	0	100		
Tricloroeteno (µg/L)	10	1	1	100	0.1	0.1	0	100		
Trihalometanos (µg/L)	100	1	1	100	23	23	0	100		
Bromodiclorometano (µg/L)	100	1	1	100	7.34	7.34	0	100		
Bromofórmio (µg/L)	100	1	1	100	0.36	0.36	0	100		
Clorofórmio (µg/L)	100	1	1	100	11.7	11.7	0	100		
Dibromoclorometano (µg/L)	100	1	1	100	3.63	3.63	0	100		
Urânio 234 (Bq/l)	2.8	1	1	100	0	0	0	100		
Urânio 238 (Bq/l)	3	1	1	100	0	0	0	100		